

CL1-C系列经济型闭环步进驱动器 用户手册



- 非常感谢您本次购买雷赛产品
- 使用前请详细阅读此说明书, 正确使用产品
- 请妥善保管此说明书

2025-08 V1.1

版本变更说明

- 1) 禁止转载本书的部分或者全部内容。
- 2) 本书内容有可能变更，恕不另行通知。

版本	更新时间	更新内容
V1.0	2025-01	手册第一次发布
V1.1	2025-08	新增 CL1-86C 机型

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版 PDF 文件，可以通过以下方式获取：

- 登录雷赛智能官方网站（www.leisai.com），“服务与支持 - 下载中心”，找到相应系列进行下载。

前言

感谢您购买 CL1-C 闭环步进系列驱动器！

CL1-C 系列步进驱动器的产品手册，提供了使用本系统所需知识及注意事项，机械与电气安装说明，基本的调试和维护方法，功能说明以及参数说明等。对于初次使用的用户，请认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我司的技术支持人员来获得帮助！感谢您的使用！

说明

- 操作不当可能引起意外事故。在使用本系统以前，务必仔细阅读本手册。
- 由于产品的改进，手册内容可能变更，恕不另行通知。
- 用户对产品的任何改动我厂将不承担任何责任，产品的保修单将因此作废。

注意

- 只有技术人员才能安装，调试或维护本产品。
 - 确保线路连接正确，方可通电测试。
 - 错误的电压或电源极性可能会损坏驱动器或造成其他事故。
-

安全注意事项

为防止对人的伤害和财产的损害，对务必遵守的事项做以下声明。

阅读本手册时，请特别留意以下警示标志：

-  **危险** 表示高风险等级的危险，如果没有避免该危险，将会导致死亡或严重受伤。
-  **警告** 表示中等风险等级的危险，如果没有避免该危险，可能导致死亡或严重受伤。
-  **注意** 表示低风险等级的危害，如果没有避免该危险，可能导致轻微或中度受伤。

整体注意事项	
 危险 ◆ 请勿在驱动器通电的状态下，拆下外壳、电缆、连接器及选购设备。 ◆ 请在断开电源至少 2 分钟，确认电源指示灯已熄灭，再进行接线及检查作业。即使断开了电源，驱动器内部仍然可能残留电压。因此，在电源指示灯亮灯期间，请勿触摸电源端子。	
 警告 ◆ 请使用与产品相符的电源规格（相数、电压、频率、AC/DC）。 ◆ 请务必将驱动器（安装面）及电机的接地端子与接地极连接。 ◆ 请勿损伤或用力拖拉电缆，勿使电缆过度受力，勿在电缆上吊挂重物，或被柜门夹住。 ◆ 请勿私自对产品进行拆卸、修理或改造。 ◆ 与机械连接后开始运行时，请使设备处于可随时紧急停止的状态。 ◆ 请勿触摸驱动器的内部。	
 注意 ◆ 通电时或者电源刚刚切断时，驱动器的散热片、电机等可能会处于高温状态。采取安装外罩等安全措施，以免手及部件（电缆等）意外碰触。 ◆ 控制电源请使用双重绝缘或强化绝缘的设备。 ◆ 请勿在会溅到水的场所、腐蚀性环境、可燃性气体环境和可燃物的附近使用该产品。 ◆ 请勿使用损坏、部件缺失的驱动器及电机。 ◆ 请在外部设置紧急停止回路，确保可在异常发生时切断电源并立即停止运行。 ◆ 在电源状况不良的情况下使用时，请设置保护设备（AC 电抗器等），确保在指定的电压变动范围内供给输入电源。 ◆ 请使用噪音滤波器减小电磁干扰的影响。 ◆ 驱动器与电机请按照指定的组合使用。	

储存及运输
⚠ 注意 ◆ 请按照外包装的提示进行储存，切勿对产品施加过多的负荷。 ◆ 请在下述环境中放置本产品： — 无阳光直射的场所。 — 环境温度不超过产品规格的场所。 — 相对湿度不超过产品规格、无凝露的场所。 — 无腐蚀性气体、可燃性气体的场所。 — 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的场所。 — 无水、油、药品等飞溅的场所。
安装
⚠ 注意 ◆ 请将驱动器安装在能提供防火、电气防护的控制柜中。 ◆ 请将驱动器及电机安装在具有足够耐重性的位置。 ◆ 请在下述环境中安装本产品： — 无阳光直射的场所。 — 环境温度不超过产品规格的场所。 — 相对湿度不超过产品规格、无凝露的场所。 — 无腐蚀性气体、可燃性气体的场所。 — 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的场所。 — 无水、油、药品等飞溅的场所。 — 振动或冲击不超过产品规格的场所。 — 附近无产生强磁场的设备。 ◆ 请勿堵塞进气口与排气口，勿使异物进入驱动器及电机的内部。
接线
⚠ 注意 ◆ 驱动器与电机的接线中，请勿通过电磁接触器。 ◆ DC 供电时请注意驱动器的输入电源方向，请勿供电方向接反，这样会造成驱动器短路，进而导致驱动器造成损坏。 ◆ 请牢固地连接电源端子与电机端子。 ◆ 驱动器需与控制柜或其他设备之间保持至少 10mm 的距离。 ◆ 驱动器的上下至少留出 30mm 的接线空间。 ◆ 信号线、编码器电缆请使用双绞屏蔽电缆，屏蔽层双端接地。
上电时
⚠ 注意 ◆ 上电前，请检查产品安装完好，接线牢固，控制电、主电、电机输出回路是否均已接线。 ◆ 严禁在通电状态下触摸产品的任何端子。

运行时	
⚠ 注意	◆ 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！ ◆ 安装在配套机械上开始运行时，请预先设定与该机械相符的用户参数。 ◆ 在 JOG 操作和回零操作时，正限位（POT）、负限位（NOT）的信号无效。 ◆ 在垂直轴上使用电机时，请配备安全装置以免工件在发生报警或超程时掉落。 ◆ 发生报警时，请在排查原因并确保安全之后进行复位。
回收与废物处理	
⚠ 注意	◆ 驱动器、电机、控制卡等运动控制系统均属于工业废弃物，请根据当地法律法规，按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。 ◆ 请按当地法律法规处理废旧电池，请勿将电池作为日常生活垃圾 / 办公垃圾混合处理。电池处置不当可能会导致环境污染或爆炸。

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守设备上的安全标识，安全标识说明如下：

图标	名称	含义
	危险 (DANGER)	请务必使用说明书指示操作，一定要接好接地端子！ Read the manual and follow the safety instruction before using, NEVER fail to connect Protective Earth(PE) terminal!
	高压注意 (Hazardous Voltage)	断电后 10 分钟内不要触碰端子，否则可能导致触电！ Do NOT touch the terminals within 10 minutes after disconnecting the power. Risk of electric shock!
	高温注意 (High Temperature)	接通电源后请勿触碰散热器，否则可能导致烫伤或触电！ Do NOT touch the heat sink when power is ON. Risk of bum!
	室内使用 (Indoor Only)	请将本产品置于室内使用！ Please use the product in an indoor environment!

说明

- 图标仅供参考，请以实物为准。

关于保修

服务对象：

本售后服务条款规定的服务内容适用于在中国市场上通过雷赛及其授权的合法渠道购买的 CL1-C 系列闭环步进驱动器。

服务项目：

1. 保修期：驱动器：1 年；电机：2 年；均包含客户可能的 6 个月库存周期。

在保修期内，如果产品发生非人为故障，我们为您提供保修服务。请客户联系商务人员并填写《维修申请表》（主要信息如：产品型号、序列号、故障描述、特殊要求等），寄到我们公司的维修中心，我们将在维修周期内完成维修并寄还给您。

2. 保修期计算方法，一般按条码管理扫描出库时间作为发货时间。换货：

自产品发货之日起 3 个月内，如果产品发生非人为故障，我们可以为您更换同型号产品。

3. 终身维护：

我们将为客户提供终身维护服务。在保修期内但不符合保修条件或超过保修期限的故障产品，我们提供有偿维修服务，在客户确认接受产品的维修费用后，我们安排进行产品的维修。但对已经停产的产品，或缺乏维修物料，或损坏过于严重无维修价值的返回品则无法提供维修服务。

4. 维修费用：

- 1) 保修期内的产品，非人为原因引起的故障，免费维修；
- 2) 超保修期或人为损坏产品收费标准，我们将根据不同型号和损坏程度收取元件的成本费、人工费和运费；具体的费用，由对接的商务人员报价给您；
- 3) 运费：保修范围内产品运费由我司负担单程，非保修范围内的产品运费由客户负担。

不享受免费保修的情况：

1. 由于火灾、水灾、地震等不可抗力因素造成的产品故障；
2. 由于客户安装或者使用不当所导致的损坏；
3. 未经雷赛授权的人员对产品进行了拆卸、维修或者改装，造成的产品故障；
4. 非雷赛直销或授权的合法渠道购买的产品；
5. 产品的编码撕毁、涂改或者其他原因造成的产品编码无法辨认。

维修流程：

1. 维修申请：客户把维修品和《维修申请表》按照产品不同类型，寄往相应雷赛维修中心；驱动器、电机产品请寄深圳维修中心：

地址：深圳市南山区麻勘南路 91 号一栋二楼 电话：0755-26433338。

2. 雷赛收到维修品后，确认是否属于应收费的维修，如是，则雷赛联系客户维修报价；

3. 安排维修，并在维修周期内寄还给客户。维修周期定义为：从公司收到客户的返回品当天到检修完毕后寄出给客户的总工作天数。在雷赛维修品检修过程，会有商务人员联系客户确认相关信息，如因客户原因导致信息答复延迟，则维修周期将需相应延长。

客户须知

1. 请尽量在送修前备份程序参数等，因为在维修后可能造成程序参数设置等不可保留。

2. 由于我司产品属于精密电子产品，客户返还产品时注意采用安全可靠的包装和运输方式，以避免由于运输造成更加严重的损坏，建议客户办理运输的保险，对于运输途中由于运输原因或其它不可抗拒原因造成的损失，我公司将不承担赔偿，敬请谅解。

3. 客户维修品寄出后一周内未收到反馈，请致电对应的商务人员查询，以免维修件在运输途中丢失。

4. 本服务条款最终解释权属于深圳市雷赛智能控制股份有限公司。

目录

版本变更说明	2
前 言	3
安全注意事项	4
关于保修.....	7
目录	9
第 1 章 概述.....	11
1.1 产品简介.....	11
1.2 到货检查.....	12
1.2.1 到货检查事项.....	12
1.2.2 附件清单	12
1.3 型号识别.....	14
1.4 部件说明.....	15
1.5 技术规格.....	17
1.5.1 电气指标	17
1.5.2 通用规格	17
第 2 章 安装.....	18
2.1 安全须知.....	18
2.2 驱动器的安装	18
2.2.1 安装场所	18
2.2.2 安装环境	18
2.2.3 安装尺寸	19
2.2.4 安装方法及注意事项.....	20
第 3 章 连接.....	22
3.1 系统接线图	22
3.2 电气接线图	24
3.3 端子分布.....	26
3.3.1 电机和电源输入端口.....	28
3.3.2 编码器信号输入端口.....	29
3.3.3 控制信号 /IO 端口.....	30
3.3.4 RS232 通讯端口.....	32
3.4 控制信号接口说明.....	33
3.4.1 接线图说明	33
3.4.2 控制信号时序图	34
3.5 带抱闸电机接线方法	35

第 4 章 设置.....	36
4.1 拨码图示.....	36
4.2 拨码说明.....	36
第 5 章 调试软件	38
5.1 简介	38
5.2 安装软件.....	38
5.2.1 软件获取	38
5.2.2 安装要求	38
5.2.3 安装步骤	38
5.3 连接驱动器.....	40
5.4 参数总表.....	42
5.5 参数的修改与保存.....	44
5.5.1 参数的修改	44
5.5.2 参数的保存	45
5.6 配方保存与下发.....	46
5.6.1 配方保存	46
5.6.2 配方下发	46
5.7 恢复出厂参数	48
5.8 电机试运行	49
5.8.1 示教运行	49
5.8.2 往复运行	50
第 6 章 参数.....	51
6.1 参数号码说明	51
6.2 参数一览表	51
第 7 章 故障指示及处理	55
7.1 故障说明.....	55
7.2 故障处理方法	56

第 1 章 概述

1.1 产品简介

CL1-C 系列是雷赛智能基于二十多年步进与伺服研发成功的开发经验打造全新款经济型闭环步进驱动器，采用最新一代闭环控制技术，彻底克服开环步进电机丢步的问题，轻载状态下能明显提升电机的高速性能、降低电机的发热程度和减小电机的振动，从而提升机器的加工速度和精度以及降低机器的能耗。此外，在电机连续过载时，驱动器会输出报警信号，具有与交流伺服系统同样的可靠性。CL1-C 系列价格实惠，简单易用、稳定可靠，是性价比极高的产品。

技术特点

- 脉冲、方向信号电平兼容 5V 或 24V；
- 可驱动 42、57、60、86 系列闭环步进电机；
- 脉冲响应频率最高可达 500KHz；
- 8 位拨码设置细分、电机方向、开闭环切换、脉冲模式选择和极限频率选择等参数，细分设定（200~51200）；
- 驱动器支持 5000 线和 5000 线以内的编码器；
- 具有过流、过压和跟踪误差超差等保护；报警输出可复用为：到位信号输出和抱闸输出。

应用领域

广泛应用于中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、剥线机、打标机、切割机、激光机、绘图仪、医疗设备、数控机床、自动装配设备、电子加工设备等。

1.2 到货检查

1.2.1 到货检查事项




- 包装箱完好，货物未因运输受损。
- 核对步进驱动器铭牌，收到的货为所订货物。
- 核对装箱单，附件齐全。

⚠ 注意

- 受损或零件不全的步进系统，不可进行安装。
- 驱动器必须与性能匹配的电机配套使用。
- 收货后有任何疑问，请与供应商或我司联系。

1.2.2 附件清单

1) 步进驱动器标准附件包括：

驱动器型号	物料名称	物料说明	图示	注意事项
CL1-42C CL1-57C	2PIN 端子插头	型号：插头 3.5MM 2PIN 灰色 RoHS 料号：11600873		跟 随 包 装 提 供，已插 在 驱 动 器 对 应 的 端 子 口 上。
	4PIN 端子插头	型号：插头 3.5MM 4PIN 灰色 RoHS 料号：11600575		
	6PIN 端子插头	型号：插头 3.5MM 6PIN 灰色 RoHS 料号：11600874		
	9PIN 端子插头	型号：插头 3.5MM 9PIN 灰色 RoHS 料号：11600875		
CL1-86C	6PIN 端子插头	型号：插头 5.0MM 6PIN 灰色 RoHS 料号：11601562		
	6PIN 端子插头	型号：插头 3.5MM 6PIN 灰色 RoHS 料号：11600874		
	4PIN 端子插头	型号：插头 3.5MM 4PIN 灰色 RoHS 料号：11600575		

2) 需选购配件：

物料名称	物料说明	图示	注意事项
调试线	型号：低压调试线束 CABLE-PC-1 雷赛料号：82500027		未跟随包装提供
	型号：USB 2.0-232 转换器 雷赛料号：82600002		

1.3 型号识别

驱动器型号识别方法

CL 1 - 57 C - □□□
① ② ③ ④ ⑤

① 产品系列 CL：闭环步进驱动系列	③ 适配机座 42：适配 42 机座电机 57：适配 57 和 60 机座电机 86：适配 86 机座电机	④ 产品特性 C：经济版
② 产品类型 1：脉冲通用型		⑤ 特殊定制 -

驱动器铭牌介绍




图 1-1 驱动器铭牌示意图

1.4 部件说明

CL1-42C/CL1-57C




图 1-2 驱动器部件说明示意图

表 1-1 驱动器部件说明

部件名称	说明
电源及报警指示灯	红色为报警指示灯，绿色为电源指示灯
控制信号 I/O 接口	包括脉冲、方向和使能输入；支持报警和抱闸输出。
编码器接口	支持 1000 线编码器差分信号输入
电机绕组接口	连接两相闭环步进电机
电源接口	DC 24~50V
拨码开关	8 位拨码，设置细分数、电机旋转方向设定等功能
RS232 通讯口	连接 PC 端 Motion Studio 调试软件

CL1-86C




图 1-3 驱动器部件说明示意图

表 1-2 驱动器部件说明

部件名称	说明
电源及报警指示灯	红色为报警指示灯，绿色为电源指示灯
控制信号 I/O 接口	包括脉冲、方向和使能输入；支持报警和抱闸输出。
编码器接口	支持 1000 线编码器差分信号输入
电机绕组接口	连接两相闭环步进电机
电源接口	AC 24~70V DC 30~100V
拨码开关	8 位拨码，设置细分数、电机旋转方向设定等功能
RS232 通讯口	连接 PC 端 Motion Studio 调试软件

1.5 技术规格

1.5.1 电气指标

参数说明 / 型号	CL1-42C	CL1-57C	CL1-86C
连续输出电流 (出厂默认) (A)	1.2~2.5	0~6	4~8
输入电源电压 (V)	DC 24~50		DC 30~100 AC 24~70
质量 (kg)	0.3	0.3	0.6
信号输入电压范围 (V)	5~24		
逻辑输入电流 (mA)	7~20		
尺寸 (mm)	118*68.7*25.5		151*97*53
高速输入口脉冲频率 (5V) 50% 占空比 (kHz)	500		
高速输入口脉冲频率 (24V) 50% 占空比 (kHz)	200		
绝缘电阻 (MΩ)	100		
报警输出逻辑电流 (mA)	100		

1.5.2 通用规格

规格	说明
输入信号	脉冲、方向和使能
输出信号	报警和抱闸
报警功能	过流、过压、绕组线断线、跟踪误差过大等
调试软件	MotionStudio 软件

第 2 章 安装

2.1 安全须知

请认真阅读“安全注意事项”一章和本章节介绍的安装事项

△ 注意

- 请务必遵守本章节中安装的要求，否则可能导致产品故障或损坏。
- 不可安装运行有损伤或缺少零部件的设备，否则会导致人身伤害。
- 请勿将本产品安装在会溅到水的场所或易发生腐蚀的环境中，否则会导致产品故障。
- 严禁将本产品安装在易燃性气体及可燃物附近，否则会导致火灾或触电。
- 请将本产品安装于能提供防火，电气防护的安装柜内，否则可能导致火灾。
- 请确保驱动器与控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔距离，否则会导致火灾或产品故障。
- 严禁在产品上面放置重物，否则可能会导致人身伤害或产品损坏。
- 严禁对设备施加过大冲击力，否则可能会导致产品损坏。
- 严禁堵塞驱动器的吸气与排气口，也勿使产品内部进入异物，否则可能导致火灾或产品故障。

2.2 驱动器的安装

2.2.1 安装场所

1. 请安装在无雨淋和无阳光直射室内的控制柜之内，且周围不要放置易燃品。本机无防水构造。
2. 请勿在有硫化氢、亚硫酸、氯气、氨、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境及在易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品。
3. 请不要安装在高温、潮湿、有粉尘以及金属粉尘的环境中。
4. 请安装在不易振动的地方。
5. 尽量安装在通风良好，干燥无尘的场所；产品内部不得进入油污、金属粉尘、水等异物。

2.2.2 安装环境

项目	规格	
冷却方式	自然冷却或外加散热器	
使用环境	使用场合	尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
	温度	0℃－ 50℃
	湿度	40 － 90%RH
	震动	10~55Hz/0.15mm
保存温度	-20℃－ 65℃	

2.2.3 安装尺寸

尺寸 1: CL1-42C/CL1-57C




图 2-1 驱动器安装尺寸图 (单位: mm)

尺寸 2: CL1-86C




图 2-2 驱动器安装尺寸图 (单位: mm)

2.2.4 安装方法及注意事项

安装空间要求

如下图所示，采用底板安装方式，安装方向垂直于安装面。




图 2-3 驱动器安装方式示意图

并排安装时，横向两侧建议各留 30mm 以上间距（若受安装空间限制，可选择适当减小间距），纵向两侧各留 50mm 以上间距，如下图所示：




图 2-4 驱动器安装方式示意图

安装注意事项

1. 方法

请保证安装的方向和墙壁垂直，垂直向上安装产品，便于热量向上散发。若柜内有多台产品时，请并排安装，在需上下安装の場合，请安装隔热导流板。

通过驱动器上的安装孔位，将步进驱动器固定在安装面上。

安装时，请将步进驱动器正面向操作人员，并使步进驱动器垂直于墙壁！

2. 冷却

为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，需在步进驱动器的周围留有足够的散热空间，并且考虑到柜内其他器件的散热情况，请在步进驱动器的上部安装冷却用风扇，为了避免步进驱动器的环境温度出现部分地方过高的状况，需要保持电柜内的温度保持均匀。

3. 接地

请务必将接地端子接地，否则可能有触电或者干扰而产生误动作的危险！

4. 走线要求

驱动器接线时，需将连接步进驱动器的线缆向下走线，避免现有液体附在线缆上，沿着线缆流入驱动器内部，造成驱动器损坏和引起事故！

5. 网口防尘

顶部端口在不使用的情况时，需对网口进行相应的防尘措施，如将防尘盖插入端口中，可避免异物（固体、液体等物品）跌落入内部导致产品损坏。

第 3 章 连接

3.1 系统接线图

CL1-42C/CL1-57C




图 3-1 系统接线图

CL1-86C




图 3-2 系统接线图

3.2 电气接线图

直流伺服系统的典型接线图如图所示。电源为推荐电压范围，电压越高，高速性能越好。

CL1-42C/CL1-57C




图 3-3 电气接线示意图

CL1-86C




图 3-4 电气接线示意图

3.3 端子分布

CL1-42C/CL1-57C




图 3-5 端子接口分布示意图

CL1-86C




图 3-6 端子接口分布示意图

3.3.1 电机和电源输入端口




图 3-7 电机绕组和电源端子示意图

表 3-1 机绕组和电源端子说明表

序号	CME 电机线缆颜色	符 号	名 称	说 明
1	黑色	A +	A 相电机绕组正端	-
2	红色	A -	A 相电机绕组负端	-
3	黄色	B +	B 相电机绕组正端	-
4	绿色	B -	B 相电机绕组负端	-
5	-	VDC	输入直流电源	DC 24~50V
6	-	GND	输入电源地	-
7	-	AC	输入电源	24-70V 交流电源输入 或 30-100V 直流电源输入
8	-	AC		

3.3.2 编码器信号输入端口




图 3-8 编码器信号接口示意图

表 3-2 编码器信号接口说明表

序号	CME 电机线缆颜色	符 号	名 称
1	黄色	EB +	电机编码器 B 相正输入
2	绿色	EB -	电机编码器 B 相负输入
3	黑色	EA +	电机编码器 A 相正输入
4	蓝色	EA -	电机编码器 A 相负输入
5	红色	VCC	编码器电源
6	白色	EGND	编码器电源地

3.3.3 控制信号 /IO 端口

CL1-42C/CL1-57C




图 3-9 控制信号 /IO 端口示意图

表 3-3 控制信号 /IO 引脚排列定义表

序号	符 号	名 称	说 明
1	PUL +	脉冲正输入	脉冲、方向信号电平兼容 5V 或 24V
2	PUL -	脉冲负输入	
3	DIR +	方向正输入	
4	DIR -	方向负输入	
5	ENA +	使能正输入	支持 5~24V 默认有效电平下，ENA+ 接 5V，ENA- 接 GND 时，电机处于断电自由状态，此时驱动不响应脉冲。当不需要此功能时，使能信号悬空即可。
6	ENA -	使能负输入	
7	ALM/P	报警 / 到位信号输出	此信号复用报警输出 / 到位信号，通过设定参数“PA4.01”的值来选择： 1- 报警，2- 到位。 光 电 隔 离 OC 输 出，最 高 承 受 电 压 30Vdc，最大饱和电流 100mA。
8	BRK	抱闸信号输出	此信号用于驱动器抱闸输出，为光电隔离 OC 输出，最高承受电压 30Vdc，最大饱和电流 100mA。
9	COM-	输出公共端	单端输出共阴极

CL1-86C




图 3-10 控制信号 /IO 端口示意图

表 3-4 控制信号 /IO 引脚排列定义表

序号	符 号	名 称	说 明
1	PUL +	脉冲正输入	脉冲、方向信号电平兼容 5V 或 24V
2	PUL -	脉冲负输入	
3	DIR +	方向正输入	
4	DIR -	方向负输入	
5	ENA +	使能正输入	支持 5~24V 默认有效电平下，ENA+ 接 5V,, ENA- 接 GND 时，电机处于断电自由状态，此时驱动不响应脉冲。当不需要此功能时，使能信号悬空即可。
6	ENA -	使能负输入	
7	BRK/PEND+	抱闸输出 / 到位信号	此信号复用抱闸输出 / 到位信号，通过设定参数“PA4.01”的值来选择： 2- 到位，3- 抱闸。 光 电 隔 离 OC 输 出，最 高 承 受 电 压 30Vdc，最大饱和电流 100mA。
8	BRK/PEND-	抱闸输出 / 到位信号	
9	ALM+	报警输出	
10	ALM-		

3.3.4 RS232 通讯端口




图 3-11 RS232 通讯端口示意图

表 3-5 RS232 接口引脚排列定义表

序号	符 号	名 称	说 明
1	TxD	RS232 发送端	-
2	GND	电源地	0V
3	RxD	RS232 接收端	-
4	+5V	电源正端 (50mA)	-

 注意

- 驱动器与 PC 机的电缆必须为专用电缆，使用前请确认，以免发生损坏。

3.4 控制信号接口说明

3.4.1 接线图说明

差分方式

控制信号输入和输出接口的差分方式电路图以上图的第 24 页上的“图 3-3 电气接线示意图”所示。

单端方式




图 3-12 单端方式共阳极接法示意图





图 3-13 单端方式共阴极接法示意图

3.4.2 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL、DIR 和 ENA 应满足一定要求，如下图所示：



■ 注释：

- t_1 : ENA（使能信号）应提前 DIR 至少 5ms，确定为高。一般情况下建议 ENA+ 和 ENA- 悬空即可。
- t_2 : DIR 至少提前 PUL 下降沿 $5\mu\text{s}$ 确定其状态高或低。
- t_3 : 脉冲宽度至少不小于 $2.5\mu\text{s}$ 。
- t_4 : 低电平宽度不小于 $2.5\mu\text{s}$ 。

3.5 带抱闸电机接线方法

继电器参考接线如下图，由于抱闸线圈和继电器线圈均是感性负载，建议加上二极管，二极管型号可选择普通整流二极管（如：IN4007）另外，二极管极性切不可接反。

建议客户使用固态继电器，就无需加二极管，固态继电器优点：响应速度快，无需加二极管，通断不会发出声音；推荐使用“凯泽”的 KS1-10DD 型号固态继电器。




图 3-14 普通继电器接抱闸电机




图 3-15 固态继电器接抱闸电机

⚠ 注意

- 电机抱闸必须由驱动器控制，否则可能会出现电机飞车等意外情况。

第 4 章 设置

4.1 拨码图示




图 4-1 驱动器的拨码开关示意图

4.2 拨码说明

1. 细分设置（拨码 SW1~SW4）

表 4-1 细分设定表

步数 / 圈	SW1	SW2	SW3	SW4
Default（可上位机设定）	ON	ON	ON	ON
800	OFF	ON	ON	ON
1600	ON	OFF	ON	ON
3200	OFF	OFF	ON	ON
6400	ON	ON	OFF	ON
12800	OFF	ON	OFF	ON
25600	ON	OFF	OFF	ON
51200	OFF	OFF	OFF	ON
1000	ON	ON	ON	OFF
2000	OFF	ON	ON	OFF
4000	ON	OFF	ON	OFF
5000	OFF	OFF	ON	OFF
8000	ON	ON	OFF	OFF
10000	OFF	ON	OFF	OFF
20000	ON	OFF	OFF	OFF
40000	OFF	OFF	OFF	OFF

注意

- 细分表的默认档 (Default) 细分为 1600，在此档位可通过调试软件设置细分数。

2. 其他功能（SW5~SW8）

拨码	名称	开关状态	功能说明
SW5	电机旋转方向设定 (CL1-42C/CL1-57C)	ON	电机顺时针旋转 (CW)
		OFF (出厂值)	电机逆时针旋转 (CCW)
	电机旋转方向设定 (CL1-86C)	ON	电机逆时针旋转 (CCW)
		OFF (出厂值)	电机顺时针旋转 (CW)
SW6	开闭环选择	ON	开环
		OFF (出厂值)	闭环
SW7	设置脉冲方式	ON	双脉冲模式
		OFF (出厂值)	单脉冲模式
SW8	极限频率选择	ON	500kHz
		OFF (出厂值)	200kHz

第 5 章 调试软件

5.1 简介

MotionStudio 是一款驱动器后台调试软件，旨在帮助用户更好地理解 and 调试驱动器。它提供了丰富的功能，包括实时数据采集、波形分析和故障诊断等。通过该软件，用户可以轻松地分析并解决与驱动器相关的各种问题，从而系统的性能和稳定性。

5.2 安装软件

5.2.1 软件获取

- 1) 登录雷赛技术官方网站

网址：<https://www.leisai.com>

- 2) 在网页顶部搜索“调试软件”
- 3) 选择对应系列的调试软件，点击“下载”。

5.2.2 安装要求

- .Net Framwork 版本要求：

.Net Framwork 4.0 及以上。

下载地址：<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48137>。

- VC++ 运行环境：

下载地址：https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe。

- 兼容性：

Windows7 及更高版本。


说明

- 免安装版可能需要安装这些环境。安装版已经包含以上环境。
 - Windows 7 工控机可能存在缺少 Windows 7 Service Pack 1 补丁导致无法使用 MotionStdio 的情况，这时候需要安装 Windows 7 Service Pack 1 系统补丁。具体文件链接和安装方法链接如下：<https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB976932>。
-

5.2.3 安装步骤

绿色版本：解压后直接双击  MotionStudio.exe 即可运行。

安装版本：解压后双击  Setup.exe 开始安装，弹出准备安装界面：



点击下一步继续进行安装，等待安装完成。



安装完成后，自动生成桌面快捷方式 ，双击启动软件。

5.3 连接驱动器

硬件连接




图 5-1 驱动器调试端子连接示意图

⚠ 注意


- 驱动器需正确连接通讯线并通电，再打开步进上位机调试软件进行连接调试。

软件连接

打开调试软件包



打开“MotionStudio.exe”应用程序，自动弹出的窗口“通信连接”，在“通信端口”选择相应的 COM，点击连接，连接成功后显示当前的驱动器型号、固件版本等信息。



说明

- 如没有显示串口，请点击“刷新”或更换调试线缆；
- 如出现连接不上的情况，有以下可能：
 - 绿色版需注意是否安装驱动文件；
 - 安装版或已安装驱动，请排查是否存在干扰或端口是否选择正确。


注意

- CL1-C 与 PC 机连接的电缆必须为专用电缆使用前请确认，以免发生损坏。


5.4 参数总表

如下图所示，MotionStudio 调试软件包括：


- A：常用功能区
- B：功能导航区
- C：功能显示区
- D：状态栏。



1) 可以点击常用功能区或功能导航区中的“参数总表”打开“参数管理界面”。打开后如下图所示：



2) 其中参数功能栏中包括：配方打开、配方另存、参数上传、下发保存、参数比较、恢复出厂等。




- **配方打开**：打开已保存的参数文件。
- **配方另存**：保存当前参数配方为文件到电脑。
- **参数上传**：读取、刷新当前驱动器参数。
- **参数保存**：保存当前参数到驱动器 EEPROM。
- **参数比较**：包括当前值与出厂默认值比较、当前值与参数文件比较、参数文件与默认值进行比较。
- **恢复出厂**：把轴当前参数恢复为默认出厂值，恢复出厂后需要重启驱动器。

5.5 参数的修改与保存


5.5.1 参数的修改

下面以修改参数 PA5.00 “电机峰值电流”为例。

用鼠标选择想设置的参数，点击当前值进行设置。




设置完成后，退出编辑或者回车都会直接把参数下发到驱动器，但未保存到驱动器 EEPROM，重新上电后参数会恢复为原来 EEPROM 保存的值。参数值下发但未保存时会有橙色底色告知用户当前设定值未保存。



5.5.2 参数的保存

设置完成后，需要保存参数到驱动器 EEPROM，防止掉电丢失，或者生效方式是断电生效的参数，就必须进行参数保存。点击参数功能栏中的“下发保存”即可进行将参数保存到 EEPROM 的操作，绿色进度条显示保存进度，保存完成会出现提示框“下发参数成功”。




5.6 配方保存与下发

配方保存是将驱动器参数另存为参数文件的形式，配方下发是将参数文件下发至驱动器，当需要修改的参数值较多时，通过另存、打开参数文件形式上传、下发参数更能提升效率。

5.6.1 配方保存


点击参数功能栏中的“参数上传”，可将驱动器参数上传至 MotionStudio 软件的参数总表界面显示出来。

点击参数功能栏中的“配方另存”，会弹出另存对话框，选择合适的文件路径，同时键入文件名，点击“保存”即可将驱动器参数保存为参数文件至当前文件夹。




5.6.2 配方下发

点击参数功能栏中的“配方打开”，选择参数文件（.lsr 文件后缀），然后点击“打开”，即可在 MotionStudio 软件的参数总表界面显示参数文件中的参数设定值。




点击参数文件标签下参数功能栏中的“下发保存”，把当前参数下发保存到驱动器。



5.7 恢复出厂参数

点击参数功能栏中的“恢复出厂”图标，会弹出“恢复出厂”弹窗，可以勾选想要恢复出厂的参数组：

- 驱动器参数：PA0~PA6 组；（一般只选择恢复驱动器参数即可）
- 电机参数：PA7 组（注意：电机参数不能单独恢复出厂，需要勾选驱动器参数一并恢复，勾选“厂商组参数”可以选择全部）。




勾选完成后，点击“恢复出厂”弹窗中的“确认”按钮，提示“恢复出厂后，当前参数将被清除！确认继续吗？”，点击选择“是”，待绿色进度条完成后，即恢复出厂成功，如不成功会弹出失败提示框。

恢复出厂完成后，请断电重启驱动器。

5.8 电机试运行


在执行此操作前，请确保已正确完成了“接线”、“设置”步骤，驱动器已连接了电机、电源，给驱动器供电，LED 指示灯绿灯常亮。

点击常用功能区或者功能导航区中的“试运行”，选择“位置试运行“，显示“位置JOG”界面。



5.8.1 示教运行

首先勾选“屏蔽外部 IO 使能”，然后点击“伺服使能”，左下角状态栏显示“伺服：使能”状态。此时可点击“正向”、“反向”按钮控制电机正反转，通过点击“设当前位置为起点 / 终点”设置往复运行的起点和终点。



“示教点动速度”（3000rpm 以内）、“示教加减速时间”即为“正向”、“反向”的运行速度和运行加减速时间，可根据实际情况修改。

The screenshot shows the 'Step 1: JOG动作范围' (Step 1: JOG Action Range) configuration window. At the top, there is a dropdown menu for '定位模式' (Positioning Mode) set to '示教起终点运行' (Teaching start/end point running). Below this, a red rectangular box highlights two input fields: '示教点动速度' (Teaching jogging speed) set to 30 rpm and '示教加减速时间' (Teaching acceleration/deceleration time) set to 200 ms/1000rpm. Underneath the red box, there is a '当前位置' (Current position) section with a '正向' (Forward) button, a text field showing '0.0000' r, and a '反向' (Reverse) button. At the bottom, there are three buttons: '设当前位置为起点' (Set current position as start point), '位置差' (Position difference), and '设当前位置为终点' (Set current position as end point). Each button has a corresponding text field below it, all showing '0' r.

5.8.2 往复运行


设置“点动速度”（3000rpm 以内）、“加减速时间”、“运行次数”和“等待间隔”等参数，点击“运行”按钮，电机将在前一步骤设置的“起点”和“终点”间往复运行。

The screenshot shows the 'Step 2: 位置JOG运行' (Step 2: Position JOG Running) configuration window. It contains four parameter settings: 'P06.00 点动速度' (Jog speed) set to 60 rpm, 'P06.03 加减速时间' (Acceleration/deceleration time) set to 200 ms/1000rpm, 'P06.02 运行次数' (Running times) set to 1, and 'P06.01 等待间隔' (Waiting interval) set to 100 ms.

第 6 章 参数

6.1 参数号码说明

参数号码如下所示。



6.2 参数一览表

参数号码		参数名称	参数范围	默认值	单位	备注
分类	号码					
【PA0. 分类 0】基本设定	PA0.00	指令脉冲数 / 转	200~51200	1600	P/R	-
	PA0.01	开闭环模式选择	0~255	2	-	-
	PA0.03	电机运行方向	0~1	0	-	0- 正方向； 1- 反方向。
	PA0.04	电机电感值	0~10000	1500	0.001mh	-
	PA0.05	跟踪误差最大值	0~65535	4000	Pulse	-
	PA0.06	脉冲输入模式	0~1	0	-	0- 非使能； 1- 使能。
	PA0.09	输出限幅模式选择	0~2	2	-	-
	PA0.12	断线检测使能	0~1	0	-	-
【PA1. 分类 1】增益调整	PA0.13	断线检测时间	1~2000	10	1ms	-
	PA1.00	位置环 Kp	0~3000	25	-	-
	PA1.01	速度环 Ki	0~3000	0	-	-
	PA1.02	速度环 Kp	0~3000	20	-	-
	PA1.03	转矩前馈	0~10000	50	%	-
	PA1.07	位置环滤波频率	0~3000	3000	Hz	-
	PA1.08	速度环滤波频率	0~3000	300	Hz	-

参数号码		参数名称	参数范围	默认值	单位	备注
分类	号码					
【PA2.分类2】 振动抑制	PA2.00	指令脉冲 FIR 滤波时间	1~1024	15	0.1ms	-
	PA2.01	开环切到闭环速度阈值	0~200	18	0.1r/s	-
	PA2.02	闭环切到开环速度阈值	0~200	12	0.1r/s	-
	PA2.03	开环切到闭环延时	0~32767	5	ms	-
	PA2.04	闭环切到开环延时	0~32767	250	ms	-
	PA2.05	闭环切到开环反馈速度阈值	0~200	50	0.1r/s	-
	PA2.06	静止时超前角切换延时	0~65535	500	ms	-
	PA2.07	位置环积分切入延时	0~65535	2000	0.05ms	-
	PA2.08	指令脉冲 IIR 滤波带宽	1~3000	320	Hz	-
	PA2.09	位置环积分死区	0~65535	1	Pulse	-
	PA2.13	VBS 开启	0~1	0	-	0- 关闭 1- 开启
	PA2.14	VBS 补偿相位	0~360	50	deg	-
	PA2.15	VBS 增益	0~1000	125	-	-
	PA2.16	VBS 上限速度值	0~500	200	0.01r/s	-
	PA2.17	VBS 下限速度值	0~500	49	0.01r/s	-
	PA2.18	VBS 电流限幅值	0~20	10	0.1A	-
	PA2.19	加速度 HP 滤波带宽	0~3000	320	Hz	-
	PA2.20	加速度 LP 滤波带宽	0~3000	320	Hz	-
	PA2.21	加速度系数	0~5000	1000	r/s^2/A	-
	PA2.22	加速度前馈角限幅值	0~180	58	deg	-

参数号码		参数名称	参数范围	默认值	单位	备注
分类	号码					
【PA4. 分类 4】 监视器设定	PA4.00	PEND 输出有效电平	0~1	1	-	0- 高阻 1- 低阻
	PA4.01	故障输出功能选择	1~3	据根机型	-	1- 报警 2- 到位 3- 抱闸
	PA4.19	抱闸松开的延时	0~1500	250	ms	-
	PA4.20	抱闸吸合的延时	0~1500	250	ms	-
	PA4.21	抱闸吸合速度阀值	0~500	10	0.1r/s	-
	PA4.22	故障检测选择	0X0~0XFFFF	0XFFFF	-	1- 过流， 2- 过压， 4- 位置超差；
	PA4.23	使能清除故障选择	0~1	1	-	0- 禁止清除使能故障， 1- 开启清除使能故障；
	PA4.24	到位时位置误差设定	0~1000	8	pulse	脉冲数，编码器单位
	PA4.25	到位时位置误差软件消抖延时	0~100	3	ms	-
	PA4.26	零速度阀值	0~500	10	0.1r/s	-
	PA4.27	母线电压	0~65535	0	0.1V	-
	PA4.28	输入 IO 状态	0~65535	0	-	-
	PA4.29	输出 IO 状态	0~65535	0	-	-
	PA4.30	使能控制有效电平	0~1	1	-	-
	PA4.31	故障输出电平	0~1	1	-	-
	PA4.35	拨码状态	0~65535	0	-	-

参数号码		参数名称	参数范围	默认值	单位	备注									
分类	号码														
【PA5. 分类5】扩展设定	PA5.00	电机峰值电流	0~30	25	0.1A	前列为 CL1-42C 数据，其他型号如下： <table><tr><th>型号</th><th>参数范围</th><th>默认值</th></tr><tr><td>CL1-57C</td><td>0~70</td><td>60</td></tr><tr><td>CL1-86C</td><td>0~80</td><td>80</td></tr></table>	型号	参数范围	默认值	CL1-57C	0~70	60	CL1-86C	0~80	80
	型号	参数范围	默认值												
	CL1-57C	0~70	60												
	CL1-86C	0~80	80												
	PA5.01	闭环保持电流百分比	0~100	50	%	-									
	PA5.02	开环保持电流百分比	0~100	100	%	-									
	PA5.03	上电锁轴电流百分比	0~100	100	%	-									
	PA5.04	锁轴持续时间	100~1500	200	ms	-									
	PA5.05	锁轴相位	0~45	0	-	-									
	PA5.07	上电锁轴电流上升时间	1~60	1	100ms	-									
	PA5.09	上电自动运行	0~1	0	-	0- 禁止自动运行 1- 允许自动运行									
	PA5.10	停车最长时间	100~1000	1000	ms	-									
	PA5.13	电流环上电自整定	0~1	1	-	0- 不自整定 1- 自整定									
	PA5.19	脉冲边沿	0~1	0	-	0- 上升沿 1- 下降沿									
PA5.30	Z 轴力矩补偿方向	0~2	0	-	0- 不补偿 1-CCW 方向 2-CW 方向										
PA5.31	Z 轴力矩补偿百分比	0~100	0	%	-										
【PA6. 分类6】特殊设定	PA6.00	试运行速度指令	0~5000	60	r/min	-									
	PA6.01	试运行等待间隔	10~10000	100	ms	-									
	PA6.02	试运行循环次数	0~30000	1	-	-									
	PA6.03	试运行加减速	10~10000	200	-	-									
	PA6.10	厂家自定义参数 2	0~10	0	-	-									
	PA6.15	版本信息（软件）	0~65535	0	-	-									
	PA6.16	版本信息（算法）	0~65535	0	-	-									
	PA6.20	R4D 状态字	0~65535	0	-	-									
【PA7. 分类7】电机参数	PA7.01	编码器分辨率	0~20000	4000	P/R	默认 1000 线编码器，4 倍频；									
	PA7.03	电流环比例增益 P	0~32767	1500	-	-									
	PA7.04	电流环积分增益 I	0~32767	300	-	-									
	PA7.06	电流环 Kc	0~32767	300	-	-									
	PA7.09	过压阈值	0~90	90	V	-									








注意

- 调试使用注意事项：使用 CL1-57C 搭配 42 电机时，将“电机峰值电流”改为 25。

第 7 章 故障指示及处理

7.1 故障说明

绿色 LED 为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该 LED 常亮；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。红色 LED 为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以 5 秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色 LED 常灭。红色 LED 闪烁频率为 2Hz，其中 LED 亮 200ms，灭 300ms。红色 LED 在 5 秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

闪烁次数	红色 LED 闪烁波形	故障说明
1		过流故障
2		过压故障 (90VDC 过压)
3		运放错误
4		锁轴错误
5		eprom 错误
6		自整定错误
7		跟踪误差超差
8		编码器断线报警

7.2 故障处理方法

当驱动器出现故障时，驱动器将停机，并提示相应故障代码。用户需断电，并重新上电时，故障才可以清除。当驱动器出现故障时，驱动器将按行列形式，将最新故障保存在驱动器的 EEPROM 内，驱动器最多保存 10 个最新历史故障。用户可以通过 PC 机和文本显示器读取相应的故障代码。

现象	问题	解决措施
绿色 LED 不亮	未上电	检查驱动器电源线是否正确连接。
红色 LED 闪烁 1 次	过流	断开电机绕组线与驱动器的连接，重启驱动器，如果无报警，请检查电机和电机电力线有无异常； 断开电机绕组线与驱动器的连接，重启驱动器，如果驱动器依然报警，驱动器损坏。
红色 LED 闪烁 2 次	过压	重启驱动器； 重启驱动器报警依然存在，检查电源电压是否过高。
红色 LED 闪烁 3 次	运放错误	重启驱动器； 单独拔掉编码器端子，重启驱动器报警依然存在，驱动器硬件故障。
红色 LED 闪烁 4 次	锁轴错误	检查电机电力线是否断线。
红色 LED 闪烁 5 次	存储错误	使用 RS232 调试口连接上位机，恢复驱动器到出厂设置； 恢复出厂设置报警依然存在，驱动器硬件故障。
红色 LED 闪烁 6 次	电机参数自整定错误	重启驱动器； 重启驱动器后报警依然存在，使用上位机将参数“电流环上电自整定”设置为 0；
红色 LED 闪烁 7 次	跟踪误差超差	检查参数列表中“电机分辨率”是否设置有误； 检查电机与驱动器接线，是否相序错误（电机 A+ \A-、B+ \B- 必须和驱动 A+ \A-、B+ \B- 严格对应）； 检查编码器线是否断线； 加速时间适当加长； 检查电机是否堵转。
红色 LED 闪烁 8 次	编码器断线	编码器线没接； 检查编码器线路； 检查编码器接脚定义，确保编码器线正确连接。
电机旋转方向错误	电机方向设定错误	拨码 SW5 状态设置错误。
电机不转	无脉冲信号	检查脉冲信号接线连接是否正确。
电机只朝一个方向旋转	脉冲模式选择错误	检查 SW7 脉冲模式是否设置正确。
	无方向信号	检查方向信号线连接是否正确。



客户咨询中心
目录索取·技术咨询·产品解惑

400-885-5521 销售热线
400-885-5501 技术热线

更多最新的雷赛资讯, 请扫码关注



公众号



视频号

成就客户 共创共赢

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

China Leadshine Technology Co., Ltd.

深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋15-20层

邮编: 518052

电话: 400-885-5521

网址: www.leisai.com E-Mail: marketing@leisai.com

※本产品目录中所刊载的产品性能和规格, 如因产品改进等原因发生变更时, 恕不另行通知, 敬请谅解。

(版权所有, 翻版必究)